

➤更換 4 尺防水電池支架 2 套

6/F 男廁



5/F 殘廁



➤更換 蝴蝶管應急電池燈 1 套

6/F 近升降機



➤更換 出口燈箱 5 套

6/F 近升降機



4/F 近升降機



4/F 近男廁



3/F 近男廁



3/F 近男廁



➤更換 出口指示牌 1 套

1/F 近升降機



➤更換 消防掣手 3 個

6/F 近 608 室



5/F 近升降機



3/F 近升降機



➤ 安裝消防喉轆鎚仔 16 個

6/F 近升降機



6/F 近 607



5/F 近升降機



5/F 近 507



4/F 近升降機

4/F 近 407



3/F 近升降機



3/F 近 307



2/F 近升降機



2/F 近 207



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



1/F 近升降機



1/F 職員室外



1/F 禮堂



1/F 禮堂



G/F



G/F



➤更換消防泵控制箱指示燈 8 個

R/F 1 號泵 藍色 X1



R/F 2 號泵 紅色 X2, 黃 X2, 藍 X2



控制電源 黃 X1



➤更換消防水缸水銀掣3個


低水位(消防泵房)



停泵



低水位(上水泵房)



➤更換3KW 1號上水泵1單

上水泵房



➤更換上水泵控制箱指示燈



➤更換 街來水閘掣連鎖連指示牌 1 單



➤更換 2KG 乾粉滅火筒 1 支

101 室



➤拆除 消防泵控制箱 Overload Device 1 單



➤ 加裝 消防入水制標貼

G/F

